

୨୪.୦୯.୨୦୨୪

**ଭୂତଳ କେବୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା**

ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା:- ୧୮୬୪. ଶ୍ରୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ: ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି :- ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ଦିନରେ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଅଛି କି, ଉତ୍ତର ଯଦି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଭୂତଳ କେବୁଲ୍ (Underground Cable) ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି, ଯଦି ଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ ତେବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ଶେଷ ହେବ?

**ଉତ୍ତର**

ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ଶକ୍ତି):-

TPCODL ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ TPCODL ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପବନ ପ୍ରବଣ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ CEA ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଡିଜାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତ ନୂତନ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି । ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ TPCODL ଉପରୋକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂତଳ କେବୁଲିଂ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ପୋଲ ସ୍ଥାପନ, Bare କଣ୍ଡକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ AB କେବୁଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, Indoor PSS ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ Plinth mounted ବସ୍ତନ ଗ୍ରାହ୍ୟତା ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଅଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟକୁ କମ କରିବା, ଭିଡିଭୁମି କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତବାତ୍ୟା ପରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗର ଦ୍ରୁତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯଥା କଲେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୋଲିସ୍ ଅଧୀକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ SDMF ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଅଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତଳ କେବୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।